

MAXinBOX FC 0-10V FAN

Versión 1.4

- Actualización de bloques funcionales.
- Módulo de Heartbeat.
- Módulo de Masterlight.
- Control manual de las velocidades de ventilación.

Versión 1.5

- Corrección de una incidencia: no se envía el estado correcto de la entrada tras programación.
- Añadido soporte para tramas extendidas.

Versión 1.6

- Corrección de una incidencia: en ocasiones es necesario más de una descarga para que el dispositivo quedase correctamente programado.

Versión 1.7

- Debido a un cambio en un componente que afecta al control manual, era posible que se diese el caso de que, pulsando un botón del control manual se pulsasen aleatoriamente. Con esta versión se corrige esa incidencia.

Versión 1.8

- Se corrige una incidencia relacionada con la variable interna que gestiona el control manual de ventilación durante el arranque del dispositivo.
- Cambio de DPD de los objetos [FCx] Control manual del ventilador y [FCx] Control manual del ventilador (estado) a 1.003.

Versión 2.0

- **Algoritmo de detección de presencia:**
 - Se ha incluido un nuevo filtro para evitar las falsas no ocupaciones, siendo necesario detectar más de un movimiento en un periodo determinado de tiempo para considerar detección.
 - Se añade la posibilidad de deshabilitar la detección de falsa no ocupación si la habitación no está vendida.
 - Se añade la posibilidad de configurar diferentes escenas si la persona que entra a la habitación es un empleado o un huésped (funcionalidad dependiente de integración con el control de accesos).
 - Se añade la posibilidad de configurar diferentes escenas si el huésped entra por primera vez en la habitación o sucesivas.

Version 1.4

- Functional blocks updated.
- Heartbeat module added.
- Masterlight module added.
- Fan speed manual control added.

Version 1.5

- Bug fix: binary input status is not correctly sent after programming.
- Downloads with extended frames allowed.

Version 1.6

- Bug fix: sometimes more than a download is needed in order to get the device properly programmed.

Version 1.7

- Due to a component change which affect the manual contro, it was possible that pressing a one button in manual control, others were pressed radomly. This version fix that bug.

Version 1.8

- Bug fix: an incorrect behaviour related to the internal variable which manages the fan speed manual control during start-up of the device is fixed.
- Change of DPT objects [FCx] Manual Fan Control and [FCx] Manual Fan Control (Status) to 1.003.

Version 2.0

- **Presence management:**
 - New filter to avoid false non occupancy detections, being necessary to detect more than one movement during a specific period of time to consider detection.
 - A new parameter to disable the false non occupancy detection when the room is unsold has been added.
 - Possibility to configure different scenes in the person entering the room is a guest or an employee.
 - Possibility to configure different scenes if the guest is entering for the first time or not.