

Versión 1.1

- Corrección del esquema de las salidas 4 y 5.
- Cambios de textos en ETS.
- Actualización del bloque funcional de Funciones Lógicas para mejorar el funcionamiento del control de ventilación.

Versión 2.0

- En una configuración de fan coil de 2 tubos, se añade la funcionalidad de permitir usar el relé disponible como una salida individual.
- Añadida la funcionalidad de control de válvulas de 3 puntos.
- Recuperación del estado tras Test On.
- Cambios de textos en ETS.
- Actualización de bloques funcionales.

Versión 2.1

- Añadida la funcionalidad de heartbeat.
- Actualización de bloques funcionales.

Versión 2.2

- Añadida la funcionalidad de control de válvulas de 3 puntos para fan coil de 4 tubos.
- Añadido objeto para el bloqueo del control manual.
- Actualización de bloques funcionales.
- Corrección de incidencias/sugerencias varias.

Versión 2.3

- Redefinición de la función de recirculación del aire en modo frío.

Versión 2.4

- No dispone de la funcionalidad de control de persianas.
- **Algoritmo de detección de presencia:**
 - Se ha incluido un nuevo filtro para evitar las falsas no ocupaciones, siendo necesario detectar más de un movimiento en un periodo determinado de tiempo para considerar detección.
 - Se añade la posibilidad de deshabilitar la detección de falsa no ocupación si la habitación no está vendida.
 - Se añade la posibilidad de configurar diferentes escenas si la persona que entra a la habitación es un empleado o un huésped (funcionalidad dependiente de integración con el control de accesos).
 - Se añade la posibilidad de configurar diferentes escenas si el huésped entra por primera vez en la habitación o sucesivas.

Version 1.1

- Correction of outputs 4 and 5 diagram applied.
- Text changes on ETS applied.
- Logical function block updated as to improve fan control operation.

Version 2.0

- When a 2 pipe fan coil is set, the spare output can be used as an extra individual output.
- 3 point valve control feature added.
- Previous status is kept after Test On.
- Text changes on ETS applied.
- Functional blocks updated.

Version 2.1

- Heartbeat module added.
- Functional blocks updated.

Version 2.2

- 3 point valve control for 2 pipes fan coils feature added.
- Object for blocking manual control added.
- Functional blocks updated.
- Minor bug/suggestion fixes.

Version 2.3

- Cool air flow recirculation feature redefined.

Version 2.4

- Blinds control functionality not available
- **Presence management:**
 - New filter to avoid false non occupancy detections, being necessary to detect more than one movement during a specific period of time to consider detection.
 - A new parameter to disable the false non occupancy detection when the room is unsold has been added.
 - Possibility to configure different scenes in the person entering the room is a guest or an employee
 - Possibility to configure different scenes if the guest is entering for the first time or not.