

Versión 1.0

- Primera versión.

Versión 1.1

- Primera modificación.

Versión 1.2

- Cambios en el funcionamiento del cambio de modo F/C automático con offset oculto.

Versión 1.3

- Mejoras en el "Termostato Hospitality".
- Mejora en la gestión del consumo máximo (Fan-IN).
- Cambios en termostato para control de velocidad de viento en función de modos especiales.

Versión 1.4

- Modo de sistema para cambio F/C para restringir el cambio de modo al usuario.
- Offset para temperatura de consigna para el control de splits de AA.
- Diferentes números en la escena de ocupación para día y noche.
- Corrección de incidencias menores.

Versión 1.5

- Reiniciar modo de usuario (enfriar/calentar) al reiniciar las consignas de usuario mediante el objeto de 1 bit.
- Permitir lecturas (a través de mensajes READ en el bus KNX) de múltiples objetos de comunicación: consignas, límites de consignas, estado vendido/no vendido, etc.
- Objeto para la inhabilitación del paso de ocupado a no ocupado.

Versión 2.0

- Control de deshumectación.
- Consignas relativas.
- Reducción del número de termostatos a 13, en lugar de 14.

Versión 2.1

- Creación de dos nuevos parámetros para limitar el envío de objetos al bus, evitando la pérdida de telegramas.
- Cambios en el termostato Hospitality:
 - Cambio de modo F/C automático con consignas relativas.
 - Reordenación de parámetros de activación de Deshumidificación y Temperatura de referencia.

Versión 3.0

- Actualización del termostato Hospitality:
 - Añade cambio de modo automático frío/calor para todos los modos especiales.
 - Inclusión de objeto para incrementar/decrementar la consigna de confort de usuario por pasos.

Version 1.0

- Initial version.

Version 1.1

- Minor changes.

Version 1.2

- Changes on automatic shift of C/H mode with hidden offset applied.

Version 1.3

- Hospitality thermostat improved.
- Fan-In mode improved.
- Fan speed control (according to special mode) changes applied.

Version 1.4

- System mode for C/H shift in order to limit user mode changes added.
- Setpoint temperature offset for controlling AACC splits added.
- Different scene numbers in the occupancy scene for day and night added.
- Minor bug fixes.

Version 1.5

- User mode (for H/C) is reset when user setpoints are reset via a 1 bit object.
- Several objects can be read from KNX bus: setpoints, setpoints limits, sold/unsold, etc.
- Object for disabling the shift from occupied to not occupied added.

Version 2.0

- Dehumidification control added.
- Relative setpoints added.
- Thermostats number decreased from 14 to 13.

Version 2.1

- 2 new parameters added in order to limit sending objects to the bus and to avoid telegram losses.
- New functionality added to Hospitality thermostat:
 - Automatic C/H mode shift when working with relative setpoints.
 - Dehumidification and reference setpoint parameters reordered.

Version 3.0

- Hospitality thermostat updated:
 - Automatic C/H shift for every special mode added.
 - Object for increasing/decreasing comfort user setpoint by steps added.